Beschlussvorlage
Ö/0584/XIV.WP

GEMEINDE GAUTING
XIV. Wahlperiode 2014 - 2020

Geschäftsbereich / Fachbereich	Sachbearbeiter
Fachbereich 26 - Hochbau, Neubau, Unterhalt	Frau Ait

Az.:

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Bauausschuss	25.07.2017	öffentlich	Vorberatung
Haupt- und Finanzausschuss	12.09.2017	öffentlich	Entscheidung

Betreff

Rathaus Gauting; Erneuerung der Klimatechnik im Serverraum; überplanmäßige Ausgabe

Sachverhalt:
Der Serverraum im Erdgeschoss des Rathauses Gauting wird zurzeit durch zwei Klimaanlagen gekühlt. Es handelt sich hier um eine ca. 19 Jahre alte Anlage und eine ca. 10 Jahre Anlage. Beide Klimaanlagen laufen in letzter Zeit nicht mehr stabil und sind enorm störungsanfällig. Die jüngere Anlage musste in den letzten Monaten immer wieder repariert werden. Der Serverraum, als unser „Herzstück" der Verwaltung des Rathauses Gauting und der Grundschule Gauting in der Schulstraße benötigt eine gleichmäßige Kühlung, auf die wir uns verlassen können. Aus diesen Unsicherheiten heraus resultiert die Erneuerung einer Klimaanlage, um wieder zu einer stabilen Grundversorgung des Serverraumes zu gelangen.

Technische Lösung:
Die Verwaltung sieht als technische Lösung eine Erneuerung der Klimaanlage im Serverraum mit Wärmerückgewinnung als positiven „Nebeneffekt" vor. Da es im Rathausfoyer besonders im Winter immer wieder zu Beschwerden wegen der Kälte kommt, könnte die gewonnene Abwärme des Serverraumes in den Wintermonaten zur Erwärmung des Rathausfoyers dienen. So hätten wir mit der Erneuerung der Klimaanlage gleichzeitig eine deutliche Verbesserung im Foyer geschaffen und die "maximale Flexibilität bei maximaler Energieeffizienz" geschaffen.

Kosten und Finanzierung/Deckung:
Die Gesamtkosten der Klimaanlage mit Wärmerückgewinnung liegen in benötigter Größenordnung bei ca. 50.000€.
Hierin enthalten sind die Lieferung und Montage der Klimaanlage, Demontage und Entsorgung der Altgeräte, Elektroinstallationsarbeiten, Baumeisterarbeiten, Brandschotts.
Da die Erneuerung der Klimaanlage nicht im Haushalt 2017 vorgesehen war, wird eine überplanmäßige Ausgabe benötigt. Die Deckung erfolgt über die HHST 2.63830.95600 DB-Überführung Paul-Hey-Str. Ersatzneubau der Brücke über die Bahn.

1. **Finanzielle Auswirkungen**

JA x (bitte die weiteren Punkte ausfüllen)

1.1. Bei Einzelmaßnahmen:
Gesamtkosten lt. Beschlussvorschlag: 50.000Euro

2. Einnahmen zur anteiligen Finanzierung der einmaligen Kosten:

Folgende Einnahmen werden erwartet
Art der Einnahme: Keine

3. Folgekosten

3.1. Durch die Maßnahme entstehen Folgekosten: **NEIN** X

4. . Haushaltsmittel

Die Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

NEIN X Deckungsvorschlag:
Die Deckung kann über
Minderausgaben bei HHst 2.63830.95600 i.H.v. 50.000 -Euro

erfolgen.

Beschlussvorschlag:

1. Der Bauausschuss hat Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö/0584/XTV.WP.

2. Der Bauausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss folgenden Beschluss:
   für die Erneuerung der Klimaanlage mit Wärmerückgewinnung des Serverraumes werden überplanmäßig 50.000€ für die HHST 2.06810.94500 Erweiterungs-, Um- und Ausbau bereitgestellt.

3. Die Deckung erfolgt über die HHST 2.63830.95600 DB-Überführung Paul-Hey-Str. Ersatzneubau der Brücke über die Bahn

Gauting, 21.07.2017

Unterschrift